



NOEX[®]
NOEX SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS S.L.



7. INSCRIPCIONES DEL EXTINTOR.

Con el fin de que el usuario tenga conocimiento de las prestaciones, limitaciones y estado de un extintor, todos deben ir provistos de una placa de diseño o placa de timbre, y de una etiqueta de características e instrucciones de uso.

Dichas inscripciones estarán situadas sobre el cuerpo del extintor, en forma de calcomanía, placa metálica, impresión serigráfica o cualquier otro procedimiento de impresión que no se borre fácilmente. Los caracteres deben ser fácilmente legibles, teniendo en cuenta que algunas de estas inscripciones deben poder leerse rápidamente en el momento de la intervención.



El Retimbrado del extintor se debe hacer cada 5 años y es cometido del fabricante o mantenedor del extintor, sólo puede hacerse el primer Retimbrado y tres más, es decir, pasados 20 años el extintor queda fuera de servicio.

7.1 PLACA DE TIMBRE.

El extintor deberá ir provisto de una placa de diseño que llevará grabados los siguientes datos:

- Presión de diseño (presión máxima de servicio).
- Nº de la placa de diseño que se asigne a cada aparato, el cual será exclusivo para cada extintor.
- Fecha de la primera prueba y sucesivas, y marca de quien la realiza.

La fijación de esta placa será permanente, bien por remache o por soldadura, autorizándose en los extintores que carezcan de soporte para la misma que la placa sea adherida por otro medio, siempre que se garantice su inamovilidad.

La fijación de esta placa será permanente, bien por remache o por soldadura, autorizándose en los extintores que carezcan de soporte para la misma que la placa sea adherida por otro medio, siempre que se garantice su inamovilidad.

Dichas placas, que serán facilitadas por los respectivos Órganos Competentes de la Administración, serán metálicas, con los siguientes espesores: Latón y Aluminio, entre 0,4 y 1,2 mm; Acero inoxidable, entre 0,1 y 0,8 mm.

En todo caso deberán resistir sin deterioro sensible la acción de los agentes externos, de modo que en todo momento sean legibles sus indicaciones.



NOEX[®]
NOEX SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS S.L.



Quedan exentos de cumplir los anteriores requisitos los extintores de anhídrido carbónico, que llevarán las inscripciones reglamentarias para las botellas de gases.

7.2 ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS. (R. de A. a Presión, cap. VI).

La etiqueta de características debe contener las inscripciones que permitan reconocer y utilizar un extintor, irán situadas sobre el cuerpo del mismo, en forma de calcomanía, placa metálica, impresión serigráfica o cualquier otro procedimiento de impresión que no se borre fácilmente. Se elegirán caracteres fácilmente legibles, teniendo en cuenta que alguna de estas inscripciones deben poder leerse rápidamente en el momento de la intervención.

Tanto el diseño como el contenido de la etiqueta de características queda definida en la parte 58 de la Norma UNE EN 3, quedando esta con los siguientes apartados:

a) Naturaleza del agente extintor: Se indicará en la parte superior de las inscripciones; irá precedida de la palabra "EXTINTOR". Deberá ser leída fácilmente por un operador situado frente al extintor en posición normal.

b) Modo de empleo: Las inscripciones sobre el modo de empleo se situarán inmediatamente debajo de la inscripción anterior.

c) Peligros de empleo: Los peligros de empleo, si existen, así como las recomendaciones restrictivas, figurarán inmediatamente debajo de las anteriores. Como ejemplo de peligros tenemos:

- Peligro, no utilizar en presencia de tensión eléctrica.
- Airear o ventilar el ambiente después de su uso.
- No utilizar sobre fuegos de Clase

d) Temperatura máxima y mínima de servicio.

d) Temperatura máxima y mínima de servicio.